

В целях повышения уровня инженерно-технической защищенности объекта, выработки комплекса мер предупреждения и предотвращения терроризма в любой форме, надежной сохранности товарно-материальных ценностей рекомендуем провести следующие мероприятия:

1. Организовать охрану в ночное время;
2. Оборудовать выход на чердак навесным замком;
3. Установить металлические двери, либо имеющиеся двери оббить металлической пластиной, толщиной не менее 2 мм.;
4. Установить дополнительные фонари для освещения здания в ночное время по всему периметру;
5. Провести работы по возведению по всему периметру ограждения высотой не менее 2 м.;
6. Оборудовать территорию и помещение системой видеонаблюдения;
7. Регулярно проводить занятия по действиям персонала и учащихся школы при угрозе либо совершении террористического акта.

При выполнении мероприятий по устранению выявленных недостатков необходимо руководствоваться следующими нормативными актами: Руководящий документ 78.36.003-2002 г. «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», ФЗ от 06.03.2006 г. №35 «О противодействии терроризму».

Выявленные недостатки и неисправности рекомендуем устранить до 15-го ноября 2017 года. Информацию об устранении предоставить в отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Заиграевский район».

Межведомственная рабочая группа при антитеррористической комиссии муниципального образования «Заиграевский район»:

Ведущий специалист отдела по
делам ГО ЧС администрации
МО «Заиграевский район»

И.И. Нестерова

Командир отделения
ОВО по Заиграевскому району
филиала ФГКУ УВО ВНГ по РБ

А.Д. Всехсвятский

Участковый уполномоченный полиции
отдела Министерства внутренних дел
России по Заиграевскому району

Е.Г. Булыгин

Инспектор отделения НД
Заиграевского района УНД
ГУ МЧС России по РБ

О.А. Александровский

С актом проверки ознакомлены:

Директор МБОУ «Нарынская НОШ»

«15» 10 2017 г.

Ж.Ц. Дамдинова